



**APROB**

postarea pe [www.ijsunt.ro](http://www.ijsunt.ro)

**INSPECTOR ȘEF**

Colonel

MITREA Mihai-Ciprian

**COMUNICAT CU REZULTATELE CONTESTAȚIEI  
la proba *test scris* din data de 19.09.2022**

la concursul pentru ocuparea postului *de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare*  
(conform Anunțului nr. 1713201 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1717235 din 14.09.2022)

Nr. crt.	Cod unic de identificare	Rezultat contestație	Motivare
1.	1716315	Se respinge ca fiind neîntemeiată	<p>Caracteristicile clădirii enunțate în problemă o încadrează în categoria construcțiilor civile cu funcțiuni mixte<sup>1</sup>. În acest context, încadrarea în prevederile hotărârii de Guvern<sup>2</sup> se face având în vedere caracteristicile fiecărei funcțiuni. În aceeași ordine de idei, facem precizarea că prevederile art. 7 și art. 7<sup>^</sup>1 nu vin în completarea hotărârii de Guvern, ci stabilesc conținutul documentației tehnice care trebuie depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu în cazul în care se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației unei construcții existente. Or, în enunțul problemei nu se face referire la eventuale lucrări care urmează a fi executate. În sensul celor menționate anterior, considerăm că la întrebarea I.1 nu s-a greșit formularea întrebării sau grila de corectare.</p> <p>Investitorul are obligația de a obține avizul de securitate la incendiu<sup>3</sup>, iar beneficiarul are obligația de a obține autorizația de securitate la incendiu<sup>4</sup>. Astfel, în funcție de stadiul de dezvoltare al investiției legea stabilește obligații pentru factorii care concură la realizarea investiției. Prin enunțul problemei s-a urmărit tocmai delimitarea clară între avizul de securitate la</p>

<sup>1</sup> Art. 1.2.12. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99

<sup>2</sup> H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

<sup>3</sup> Art. 30, alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare

<sup>4</sup> Art. 30<sup>^</sup>1, alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare

		<p>incendiu eliberat pentru proiect la solicitarea investitorului și autorizația de securitate la incendiu, emisă pentru o construcție finalizată<sup>5</sup> la solicitarea beneficiarului. Astfel, se constată că la întrebarea I.2 nu s-a greșit formularea întrebării sau grila de corectare.</p> <p>În enunțul problemei s-au menționat strict acele caracteristici ale construcției relevante pentru soluționarea problemelor formulate ulterior. În condițiile în care nu s-au precizat informațiile pe care le consideră contestatarul relevante pentru această speță răspunsul trebuia să vizeze strict acele spații pentru care se solicită avizul/autorizația de securitate la incendiu. În aceste condiții, considerăm că la întrebarea I.7 nu s-a greșit formularea întrebării sau grila de corectare.</p> <p>În ceea ce privește întrebarea I.8, contestatarul nu a formulat observații obiective cu prevederile reglementărilor tehnice, sens în care nu s-au putut identifica eventuale enunțuri greșite.</p> <p>Simbolistica utilizată este specifică ușilor și nu este întâlnită și la alte elemente de construcții. În acest sens, o ușă poate fi rezistentă la foc și etanșă la fum îndeplinind astfel cele două criterii menționate în tabelele la care se face referire în adresă. Astfel considerăm că nu s-a greșit formularea întrebării sau grila de corectare.</p> <p>În cazul instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu care echipează construcții în care utilizatorii au deficiențe de auz, dispozitivele sonore de alarmare nu își pot îndeplini sarcina pentru care au fost prevăzute. Astfel, nu se poate justifica utilizarea acestor dispozitive, sens în care trebuie înlocuite cu dispozitive de alarmare vizuală.</p>
--	--	---

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor: \_\_\_\_\_  
 Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor: \_\_\_\_\_

*Se postează pe [www.ijsunt.ro](http://www.ijsunt.ro)*

<sup>5</sup> Aspect certificat prin recepția la terminarea lucrărilor